



KOMENDA MIEJSKA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Kaliszu  
ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz

Kalisz, dnia 16.04.2018 r.

Znak sprawy PZ.5580.90.2.2018

Egz. nr 1/2

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz.U.2017.1204 zm.: Dz.U.2017.60; Dz.U.2017.1321; Dz.U.2017.1567; Dz.U.2018.106; Dz.U.2018.138), § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 16.04.2018 r. przez

1. mł. asp. lic. Damian Knop – Starszy Inspektor Sztabowy – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczych i BHP, legitymacja służbowa nr 6/2017
2. mł. kpt. inż. Tomasz Mularczyk – Starszy Specjalista – Wydział Operacyjno-Szkoleniowy, legitymacja służbowa nr 8/2006

-----  
*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowa, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*  
legitymujący się upoważnieniem numer PZ.5580.90.1.2018 z dnia 9.04.2018 r.,  
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,  
czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu  
ul. Wrocławska 12, 62-800 Kalisz**

-----  
*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 a, 61-501 Poznań	Ireneusz Cerbin – Specjalista w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami. (upoważnienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu)

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowa przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowa przedstawiciela kontrolowanego
Ireneusz Cerbin – Specjalista w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami.	Barbara Prus – Naczelnik Urzędu Skarbowego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;



- 5) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
- 6) Oceny zgodności systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu transmisji alarmów pożarowych pod kontem wymagań określonych w Zarządzeniu Nr 1/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z dnia 20 maja 2014 roku określającego „Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola problemowa w związku z wnioskiem o podłączenie centrali systemu sygnalizacji pożaru ze stacją odbiorczą sygnałów alarmowych zlokalizowanej w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu, ul. Wrocławska 12, 62-800 Kalisz

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1 Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Ireneusz Cerbín – Specjalista ds. p.poż.

**2 Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Budynek murowany, średniowysoki (12,92 m), podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych, dach żelbetowy pokryty papą bitumiczną. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 1147 m<sup>2</sup>, całkowita 2748,49 m<sup>2</sup>, a kubatura 12502 m<sup>3</sup>. Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną jako ZL III. Przewidywana ilość osób w budynku wynosi około 222 (łącznie z pracownikami i petentami).  
Szczegółowa charakterystyka budynku stanowi załącznik nr 1 do protokołu – wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej.

**3 Organizacja ochrony ppoż.**

Przedłożona do wglądu instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu opracowaną w marcu 2014 r., przez p. Łukasza Wysokińskiego (ostatnia aktualizacja 3 kwietnia 2018 r.)

**4 Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2015 roku (protokół z dnia 20.05.2015 r.)

- W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.  
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.\*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:



Stan realizacji obowiązków, nie objęty czynnościami kontrolnymi – kontrola w związku z wnioskiem o podłączenie SSP.

## **5 Czynności zabronione**

Nie stwierdzono

## **6 Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono

## **7 Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

## **8 Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

Obiekt wyposażono w:

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
2. Oświetlenie ewakuacyjne
3. Hydranty wewnętrzne
4. System sygnalizacji pożaru,

## **9 Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (20.12.2017 r.)
2. Oświetlenie ewakuacyjne (09.11.2017 r.)
3. Hydranty wewnętrzne (18.12.2017 r.)
4. System sygnalizacji pożaru (06.02.2018 r.)

## **10 Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowią gaśnice proszkowe typu ABC. Gaśnice posiadają aktualne przeglądy techniczne. Ilość, dostęp oraz oznakowanie miejsc usytuowania prawidłowe.

## **11 Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w przedmiotowym obiekcie nie wykorzystuje się do celów przeciwpożarowych substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.: Dz.U.2015.881; zm.: Dz.U.2016.1579).

## **12 Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**



Obiekt wyposażono w instalacje:

1. elektryczną,
2. odgromową,
3. gazową z systemem ALTER.
4. Przewody kominowe grawitacyjne (spalinowe i wentylacyjne).

### 13 Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Przedłożono do wglądu protokoły sprawności technicznej:

- 1) instalacji elektrycznej z dnia 26.04.2017 r.
- 2) instalacja odgromowa z dnia 26.04.2017 r.
- 3) przewodów kominowych z dnia 19.06.2017 r.
- 4) instalacja gazowa wraz z systemem ALTER (09.11.2017). z dnia 09.11.2017 r.

#### WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
--	--

Inne ustalenia:

W trakcie czynności kontrolnych dokonano sprawdzenia:

1. Systemu Sygnalizacji Pożaru w zakresie czasów alarmowania I i II stopnia oraz systemu transmisji alarmów i sygnałów uszkodzeniowych w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w Zarządzeniu Nr 1/2014 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z dnia 20 maja 2014 roku określającego „Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”.
2. Znajomości obsługi centrali SSP,
3. Instrukcji obsługi centrali oraz książki konserwacji SSP
4. Zgodności algorytmów alarmowania i transmisji sygnałów alarmowych z założeniami projektowymi.

W trakcie przeprowadzonych prób sprawności funkcjonalnej potwierdzono prawidłowe przekazywanie alarmów pożarowych do stacji odbiorczej zlokalizowanej w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu oraz sygnałów uszkodzeniowych do stacji odbiorczej zlokalizowanej w CMOS operatora

### 14 Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

*Brak*

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na ..... 7 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SPECJALISTA d/s P.POŻ

*Przemysław Terbin*  
.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY INSPEKTOR SZTABOWY

STARSZY SPECJALISTA

*ml. asp. p. Damian Knop*  
.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska

*ml. kpt. inż. Tomasz Mularczyk*  
.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska służbowego kontrolującego)

