



KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Kaliszu
ul. Nowy Świat 40-42, 62-800 Kalisz

Kalisz, dnia 21.02.2019 r.

Znak sprawy PZ.5580.21.3.2019

Egz. nr 4/2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (J.t.: Dz.U.2018.1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r., w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U.2005.225.1934) w dniach:

od 21.02.2019 r. do 21.02.2019 r.

przez

1) mł. asp. mgr Damian Knop – Kierownik Sekcji – Wydział Kontrolno-Rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 6/2017

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.21.2.2019 z dnia 05.02.2019 r., wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

**Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu
ul. Wrocławska 12, 62-800 Kalisz**

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Włda 80 a, 61-501 Poznań	Ireneusz Cerbin – Specjalista w I Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Ireneusz Cerbin – Specjalista w I Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami.	Barbara Prus – Naczelnik Urzędu Skarbowego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 4) kontrola warunków ewakuacji podczas praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.
- 5) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami

zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku określony w punkcie 4 Decyzji nr 50/2015, oraz w punkcie 1 i 2 decyzji nr 51/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Komendanta Miejskiego PSP.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- 1) Pierwszy Urząd Skarbowy, Kalisz ul. Wrocławska 12

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 80 a, 61-501 Poznań

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, średniowysoki (do 25 m), podpiwniczony o trzech kondygnacjach nadziemnych, stropodach - żelbetowy, kryty papą asfaltową. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 2815.20 m², a kubatura 10581.00 m³. Cały obiekt stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną jako ZL III. Przewidywana ilość osób w budynku wynosi około 115 (łącznie z pracownikami i petentami). Ostatnie próbna ewakuacja została przeprowadzona w dniu 21.08.2018 r.

Szczegółowa charakterystyka budynku stanowi załącznik nr 1 do protokołu – wyciąg warunków ochrony przeciwpożarowej.

W stosunku do obiektu Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydał postanowienia nr 197/2016, 197-1/2016, 197-2/2016 z dnia 18 lipca 2016 r.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Nie kontrolowano

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2015 roku (protokół z dnia 20 maja 2015 - PZ.5580.63.6.2015).

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Obowiązek określony w punkcie 4 Decyzji nr 50/2015 oraz w punkcie 1 i 2 decyzji nr 51/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu:

Decyzja 50/2015

1. Zmodernizować sieć hydrantów wewnętrznych w budynku tak, aby obejmowały one swoim zasięgiem w poziomie całą powierzchnię chronionego obiektu tj., budynek łącznika.

Decyzja 51/2015

- 1) Dostosować warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosować rozwiązanie zamienne, w związku brakiem wyposażenia ewakuacyjnych klatek schodowych w urządzenie zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu oraz brakiem pełnego obudowania tych klatek i zamknięcia ich drzwiami na wszystkich kondygnacjach budynku.
- 2) Dostosować warunki ewakuacji do obecnie wymaganych przepisami przeciwpożarowymi lub zastosować rozwiązanie zamienne, w związku z występowaniem jako wyjścia ewakuacyjnego z budynku łącznika drzwi jednoskrzydłowych o szerokości 0,78 m, tj. mniejszych od wymaganych przepisami o ponad jedną trzecią.

Stan realizacji:

W stosunku do ww. nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie zastosowano rozwiązanie zamienne tj. opracowano „Ekspertyzę techniczną w zakresie przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach przeciwpożarowych, dotyczących dostosowania obiektu do obowiązujących wymagań bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, ul. Wrocławska 12-14, 62-800 Kalisz” w czerwcu 2016 r., przez Rzeczoznawcę budowlanego mgr inż. Przemysława Pytel oraz rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr Zenona Freitag. Następnie uzyskano Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 197/2016 ,197-1/2016 i 197-2/2016 z 18 lipca 2018 r., który wyraził zgodę na spełnienie ww. warunku w inny sposób niż określony w warunkach technicznych.

W związku z powyższym sprawdzono wykonanie wszystkich warunków określony w ww. postanowieniach, oraz wymagań pozostałych zaleceń, o których mowa w „Ekspertyzie technicznej...” w pkt 6.2 tj. „niezgodności które zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami ...”.

Uznaje się, że obowiązki określony w punkcie 4 Decyzji nr 50/2015, oraz w punkcie 1 i 2 decyzji nr 51/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu zostały wykonane w inny sposób niż określony w przepisach techniczno- budowlanych i przeciwpożarowych.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

- 1) Urządzenia transmisji alarmu
- 2) System sygnalizacji pożarowej
- 3) Hydranty wewnętrzne
- 4) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- 5) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
- 6) System Detekcji Gazu

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- 1) System sygnalizacji pożarowej (18.02.2019 r.)
- 2) Hydranty wewnętrzne (27.10.2018 r.)
- 3) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (18.02.2019 r.)
- 4) Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego (19.02.2019 r.)
- 5) Urządzenia transmisji alarmu (07.09.2018 r.)
- 6) System Detekcji Gazu (18.02.2019 r.)

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie kontrolowano

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż w przedmiotowym obiekcie nie wykorzystuje się do celów przeciwpożarowych substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j.: Dz.U.2015.881; zm.: Dz.U.2016.1579).

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Obiekt wyposażono w instalacje:

1. elektryczną,
2. odgromowa
3. kominową,
4. gazowa.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie kontrolowano

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI


	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia:

W związku z powyższym uznaje się, że wykonano w całości Decyzję nr 50/2015, oraz Decyzję nr 51/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu.

Jednocześnie stwierdza się, że wykonano w całości Postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nr 197/2016 ,197-1/2016 i 197-2/2016 z 18 lipca 2018 r.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego



Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na ...4...stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - ~~z zastrzeżeniami~~.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SPECJALISTA ds P.POŻ
Irena Czerwik
Irena Czerwik (podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego kontrolowanego)

NACZELNIK
PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO
w Kaliszu
Barbara Prus
Barbara Prus

KIEROWNIK SEKCJI
mgr Damian Knop
mgr Damian Knop

(podpis z podaniem imienia, nazwiska stanowiska służbowego kontrolującego)