



UNP: 2436332

Bielsko-Biała, 13 listopada 2024 roku

---

Sprawa: Remont instalacji odgromowej  
na budynku Krajowej Informacji  
Skarbowej w Bielsku-Białej przy  
ul. Warszawskiej 5

---

Znak pisma: 0110-KLL2.261.26.2024.2

---

Kontakt: Wioletta Korczak – starszy asystent  
tel. 33 472 79 81  
e-mail: przetargi.kis@mf.gov.pl

---

**Wykonawcy  
według rozdzielnika**

#### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA POTENCJALNEGO WYKONAWCY**

Krajowa Informacja Skarbowa w związku z wpływem zapytań od potencjalnego Wykonawcy w prowadzonym rozpoznaniu rynku pn. „Remont instalacji odgromowej na budynku Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 5”, udziela następujących wyjaśnień:

Zamawiający pozostawił oryginalną pisownię pytań (łącznie z ewentualnymi błędami ortograficznymi, interpunkcyjnymi, gramatycznymi i stylistycznymi).

#### **Pytanie 1:**

Czy istniejące maszty należy podłączyć tylko do nowo wybudowanej siatki odgromowej na dachu? Chodzi o kominy. Czy wystarczy, że będą posiadały wypuszczone antenki z druta zastosowanego przy rozbudowie?

Proszę o rozszerzenie zagadnienia odnośnie zastosowania dodatkowych elementów chroniących poszycie dachowe oraz istniejące maszty.

**Odpowiedź:**

Istniejące maszty powinny posiadać antenki z druta zastosowanego przy rozbudowie. Dodatkowe elementy chroniące poszycie dachowe oraz istniejące maszty to smar grafitowy i podkładki PCV.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający daje Wykonawcy wolną rękę w rozmieszczeniu potencjalnych nowych uziomów oraz naciągów zwodów pionowych? Jest to związane z informacją, że część istniejących odejść do gruntu może nie spełniać norm rezystancji uziemienia.

**Odpowiedź:**

Rozmieszczenie potencjalnych nowych uziomów oraz naciągów zwodów pionowych powinno być identyczne jak stara instalacja.

**Pytanie 3.**

Z założenia dotychczasowych prac firmy BLASTER proces pograżania uziomów z reguły zamykał się w użyciu 4-6 szpilek na punkt. Co w przypadku gdy zajdzie potrzeba wbijania więcej niż 6? Szacowanie oferty staje się wtedy ryzykowne ze względu na podnoszenie nakładu materiałowego. Mam tu na myśli potencjalny aneks do umowy (ale to tylko sugestia, rozwiązanie zagadnienia pozostawiam w rękach Zamawiającego).

**Odpowiedź:**

Oferta powinna zostać oszacowana tak, aby obejmowała do 10 szpilek na punkt.

**Pytanie 4.**

Propozycja firmy BLASTER odnośnie utworzenia zwodów pionowych:

- dwupunktowy naciąg na budynku (pkt1 naciąg przy bednarce pkt2. naciąg przy szczycie dachu i wypuszczenie węża na poszycie)

Bednarka 25x4. Druć Al fi 8. Chłopki na dachu klejone. Siatka odgromowa zwodów poziomych bezinwazyjna w strukturę dachu (wiercenie tylko pod uchwyty na kominach).

**Odpowiedź:**

Zamawiający akceptuje przedstawioną propozycję.

**Pytanie 5.**

Jak Zamawiający podchodzi do kwestii przestoju prac ze względu na pogodę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przestoju prac ze względu na pogodę.

**Pytanie 6.**

Czy do prac remontu instalacji odgromowej należy doliczyć demontaż starej instalacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że do prac remontu instalacji odgromowej należy doliczyć demontaż starej instalacji.

**Pytanie 7.**

Jeśli tak to do kogo należy sprawa utylizacji starej instalacji? W sensie czy Wykonawca ma się w całości zająć utylizacją czy Zamawiający.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 Projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco odpadów powstałych w toku wykonywanych prac oraz odpowiedzialny jest za właściwy sposób postępowania z odpadami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399).

Z uwagi na powyższe Zamawiający zmienia termin składania ofert i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2024 r.

Otwarcie ofert nastąpi 18.11.2024 r. godz. 10.30.

Niniejsza odpowiedź na pytania stanowi integralną część Opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższą odpowiedź przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe załączniki do Zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

**W załączeniu:**

- 1) Zmienione Zaproszenie do składania ofert
- 2) Zmieniony Opis przedmiotu zamówienia

*Naczelnik Wydziału*

*Ewa Król*

*Pismo zostało utrwalone w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*